

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 90/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №11»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору Сарафанникова Виктора Николаевича от «05» апреля 2021 г. № 90, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка Вдовушкиной Яной Владимировной – заместителем главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №11»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 23

совместно с Заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №11» Сингуловой Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено нормативное расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей при параллельной открытой прокладке. Силовой кабель проложен вместе с проводами пожарной автоматики	п.4.14 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. п.13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила	30.07.2021	

		проектирования»; ч.4 ст.4 , ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.		
2.	Не обеспечена сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и электропроводов систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода. Фактически система АУПС и СОУЭ частично смонтирована проводами с маркировкой КПКВнг(А)-FRLS 1x2x0,5; КПКВнг(А)-FRLS 1x2x1,0 не предназначенными для монтажа в дошкольном учреждении	п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. ч.2 ст.82 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п.5.18 СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ	30.07.2021	
3.	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Провода системы АУПС и СОУЭ соединены при помощи скруток допущены нарушения изоляции .	п.35 «а» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	30.07.2021	
4.	Не проведен расчет по определению объема горючей массы кабелей (проводов), проложенных за подвесными потолками в здании детского сада (для определения необходимости установки АУПС в запотолочном пространстве)	ч.3 ст.4 , статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. II, табл. А2, п. 11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.6.6.7 СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	30.07.2021	

		ЗАЩИТЫ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель главного государственного инспектора
Анжеро-Судженского городского округа,
Яйского и Ижморского муниципальных округов
по пожарному надзору
Вдовушкина Я.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» апреля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Сел. М.
(подпись)

заведующей Е.В. Селецкова
(должность, фамилия, инициалы)

«09» 04 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)