

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Кемеровской области  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
 (наименование территориального органа МЧС России)  
 650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,  
 E-Mail: [gpn@keme.ru](mailto:gpn@keme.ru), [stat@keme.ru](mailto:stat@keme.ru), [nto@keme.ru](mailto:nto@keme.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
 г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов  
 (наименование органа государственного пожарного надзора)  
 г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а  
 (указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 131/1/66**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад комбинированного вида №11»  
 (полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
 во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору от «29» сентября 2020 г. № 131, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка Вдовушкиной Яной Владимировной – заместителем главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору  
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад комбинированного вида №11»  
 по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, г. Анжеро-Судженск, ул. Пятилетки, 21  
 совместно с Заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад комбинированного вида №11» Сингуловой Е.В. (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено нормативное расстояние от дымовых извещателей пожарных электроламп. Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп и открыто проложенных проводов и кабелей .	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4 ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	15.03.2021	

2.	Не обеспечено нормативное расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей при параллельной открытой прокладке. Силовой кабель проложен вместе с проводами пожарной автоматики ( расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м.)	п.13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4 , ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	15.03.2021	
3.	Не обеспечена сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и электропроводов систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода. Фактически система АУПС и СОУЭ частично смонтирована проводами с маркировкой КПКВнг(A)-FRLS 1x2x0,5; КПКВнг(A)-FRLS 1x2x1,0 не предназначенными для монтажа в дошкольном учреждении	п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. ч.2 ст.82 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	15.03.2021	
4.	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Провода системы АУПС и СОУЭ соединены при помощи скруток допущены нарушения изоляции .	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;	15.03.2021	
5.	Не проведен расчет по определению объема горючей массы кабелей (проводов), проложенных за подвесными потолками в здании детского сада (для определения необходимости установки АУПС в запотолочном пространстве)	ч.3 ст.4 , статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. II, табл. А2, п. 11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	15.03.2021	
6.	На защищаемом объекте не предусмотрен 100%-ный запас комплектующих, модулей (неперезаряжаемых). ( Запас должен храниться на складе защищаемого объекта или сервисной организации. Допускается отсутствие запаса на предприятии, если заключен договор о сервисном обслуживании установки.)	п. 9.2.15 СП 5 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных по-	15.03.2021	

		<p>становлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ;  ч.4 ст.4 , ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.</p>		
7.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением актов проверки. Не проводится проверка работоспособности: системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре, огнепреградительных клапанов , устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, системы пожаротушения, система дублирования сигналов АУПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.</p>	15.03.2021	
8.	<p>Не проводится техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты :системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре, огнепреградительных клапанов , устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, системы пожаротушения, системы дублирования сигналов АУПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	15.03.2021	
9.	<p>Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	15.03.2021	

10.	Не обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	п.59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;	15.03.2021	
-----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель главного государственного инспектора

Анжеро-Судженского городского округа,  
Яйского и Ижморского муниципальных округов

по пожарному надзору

Вдовушкина Я.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Сидя  
(подпись)

«28» 10 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:  
об устранении нарушений требований  
пожарной безопасности



М.Л.П.\*

Заведующий Я.В. Сидя  
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)